СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС002/2.Н.00314

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭл».
Адрес: 302028, РОССИЯ, Орловская область, город Орел, улица Максима Горького, дом 17.
ОГРН: 1115753000472. Телефон: +74862495032, факс: +74862495033.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭл».
Адрес: 302028, РОССИЯ, Орловская область, город Орел, улица Максима Горького, дом 17.
ОГРН: 1115753000472. Телефон: +74862495032, факс: +74862495033.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ0.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Провода установочные, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с медными жилами, количеством от 1 до 3, сечением от 0,50 до 6,0 мм^2 с изоляцией и в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 450/750В, марки ПуВ, ПуГВ, ПуВВ-П, ПуГВВ-П, выпускаемые по ТУ 3551-004-67122155-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 5100
код ТН ВЭД
8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» раздел 4, раздел 5, пункт 5.2, таблица 2. ГОСТ IEC 60332-1-2-2011. Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1. Класс пожарной опасности – О1.8.2.5.4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № АПБ-496/12-2015 от 11.12.2015 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ0.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.RU.001.ОС.04.01006 от 22.07.2014 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.12.2015 по 14.12.2018

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) **А.А. Григорьев**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Д.Л. Голубева**
(подпись, инициалы, фамилия)

000590

Бланк не является ценной бумагой. Изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, т/з №570. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2014 г. www.opcion.ru